




# SYMBLES GRAPHIQUES POUR PLANS DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE


## NORME NF ISO790


### Formes géométriques de base

Équipement de contrôle et de signalisation 

Dispositif de déclenchement d'alarme (du type ponctuel, manuel ou automatique) 

Détecteur linéaire 


Dispositif avertisseur d'incendie 


Ventilation naturelle 

Désenfumage 

+

### Éléments supplémentaires de symboles (destinés à être inclus à l'intérieur d'une forme géométrique de base)


Orifice de sortie ou d'écoulement 


Orifice d'entrée ou d'alimentation 

Chaleur 

Fumée 

Flamme 

Déclencheur manuel 

Avertisseur sonore 

Haut parleur 

Signal lumineux 

=

### Exemples de symboles utilisés

	Équipement de contrôle et de signalisation
	Détecteur ponctuel ou multiponctuel de fumée
	Détecteur ponctuel multicapteurs
	Orifice de détecteur multiponctuel
	Détecteur linéaire de fumée
	Détecteur ponctuel de chaleur
	Détecteur linéaire de chaleur
	Détecteur ponctuel de flamme
	Indicateur d'action
	Déclencheur manuel
	Diffuseur sonore (sirène)
	Diffuseur sonore (haut parleur)
	Diffuseur d'alarme générale sélective
	Bouche de désenfumage mécanique
	Bouche d'amenée d'air

## ABRÉVIATIONS

A.E.S.	Alimentation Électrique de Sécurité
A.P.S.	Alimentation Pneumatique de Sécurité
B.A.A.S.	Bloc Autonome d'Alarme Sonore
B.A.A.S. Ma	Bloc Autonome d'Alarme Sonore Manuel
B.A.A.S. Pr	Bloc Autonome d'Alarme Sonore Principal
B.A.A.S. Sa	Bloc Autonome d'Alarme Sonore Satellite
C.C.F.*	Clapet Coupe Feu
C.R.D.*	Coffret de Relayage de Désenfumage
C.F.	Coupe Feu
C.F.tr	Coupe Feu de traversée
C.R.*	Coffret de Relayage
C.M.S.I.	Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie
C.T.P.*	Cheminement Technique Protégé
D.A.C.	Dispositif Adaptateur de Commande
D.A.D.	Détecteur Autonome Déclencheur
D.A.S.	Dispositif Actionné de Sécurité
D.C.M.	Dispositif de Commande Manuelle
D.C.M.R.	Dispositif de Commandes Manuelles Regroupées
D.C.S.	Dispositif de Commande et de Signalisation
D.C.T.	Dispositif Commandé Terminal
D.F.H.S.	Détecteur de Fumée Haute Sensibilité
D.M.	Déclencheur Manuel
D.M.A.	Déclencheur Manuel d'Alarme
D.S.	Diffuseur Sonore
D.S.N.A.	Diffuseur Sonore Non Autonome
E.A.	Équipement d'Alarme
E.A.E.	Équipement d'Alimentation Électrique
E.C.S.	Équipement de Contrôle et de Signalisation
E.R.P.	Établissement Recevant du Public
I.A.*	Indicateur d'Action
I.G.H.	Immeuble de Grande Hauteur
I.S.S.*	Issue de Secours

M.D.	Matériel Déporté
P.A.*	Position d'Attente
P.C.F.	Porte Coupe Feu
P.F.	Pare Flamme
P.F. tr	Pare Flamme de traversée
P.S.*	Position de Sécurité
S.D.I.	Système de Détection Incendie
S.F.	Stable au Feu
S.M.S.I.	Système de Mise en Sécurité Incendie
S.S.I.	Système de Sécurité Incendie
S.S.S.	Système de Sonorisation de Sécurité
T.B.T.	Très Basse Tension
T.B.T.S.	Très Basse Tension de Sécurité
T.G.B.T.	Tableau Général Basse Tension
T.G.B.T.S.	Tableau Général Basse Tension de Sécurité
T.S.I.	Tableau de Signalisation Incendie
U.A.E.	Unité d'Aide à l'Exploitation
U.C.M.C.	Unité de Commandes Manuelles Centralisées
U.G.A.	Unité de Gestion d'Alarme
U.G.C.I.S.	Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours
U.S.	Unité de Signalisation
V.T.	Voie de Transmission
V.T.P.*	Volume Technique Protégé
Z.A.	Zone d'Alarme
Z.C.	Zone de Compartimentage
Z.D.	Zone de Détection
Z.D.A.	Zone de Détecteurs Automatiques
Z.D.M.	Zone de Déclencheurs Manuels
Z.F.	Zone de Désenfumage
Z.S.	Zone de Mise en Sécurité

\* abréviations non normalisées